




Výrobce	
Obchodní jméno:	GASCONTROL PLAST a.s.
Sídlo:	Dělnická 46, 735 64 Havířov
IČO:	258 357 69
Vydává na vlastní zodpovědnost následující prohlášení:	
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 06/2019	
V souladu s ustanoveními TPG 702 01 ze dne 04.10.2016 – „Plynovody a přípojky z polyetylénu“..	
Údaje o výrobku	
Název a použití: Barva: Dimenze: SDR: Kruhová tuhost:	Ochranné trubky a chráničky z polyetylénu černé d 40 – 630mm SDR 17,6, SDR 26 min. SN4 (viz. zkušební protokol č. 412208924 ze dne 29. 07. 2016 akreditované laboratoře ITC Zlín a.s.)
Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda	
TPG 702 01 ze dne 04.10.2016 – „Plynovody a přípojky z polyetylénu“.	
Vydavatel prohlášení o shodě	
Název:	GASCONTROL PLAST a.s.
Sídlo:	Dělnická 46, 735 64 Havířov,
Identifikace:	IČO 258 357 69
<i>Potvrzujeme tímto, že námi vyrobené ochranné trubky a chráničky z polyetylénu jsou v souladu s požadavky TPG 702 01 ze dne 04.10. 2016, mimo bodu 4.2.3 „barva potrubí černá“ a bodu 4.2.4 „písemné značení potrubí“- v nápise je označení „Ochranné potrubí“.</i>	
Místo a datum vydání	Havířov, dne 08. 09. 2019
Odpovědná osoba výrobce: Ing. Adam Kujawa Funkce: technolog specialista	 Podpis a razítko