

Výrobce: **nkt cables s.r.o.**, závod Vrchlabí (IČO: 27203395)

Adresa výrob. místa: Českých bratří 509, 543 14 Vrchlabí, Česká republika

vydává toto

## ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo: **1312-20-PES**,

způsob posouzení shody: **Zákon č. 22/1997 Sb., § 12 odst. (3) písm. a)** (*technické požadavky na výrobky*).

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek (na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako jeho do oběhu uvedené provedení) je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný a byla přijata veškerá opatření, aby výrobek byl ve shodě s níže uvedenými požadavky.

Výrobek: **Jednožilový vodič s plným jádrem a dvojitou PVC izolací**

Značka / typ: **CYY**

Parametry: **(1,5÷16) mm<sup>2</sup>; 450/750 V**

Výrobek je ve shodě s požadavky těchto technických předpisů:

(národní normy nebo jiné specifikace)	
<b>PN-KV-081-09 Ed.1 : 2009</b>	

Výrobek je ve shodě s požadavky těchto legislativních předpisů (v platném znění):

<b>Nářízení vlády č. 17/2003 Sb.</b> ( <i>technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí</i> )	<b>Směrnice EP a Rady č. 2006/95/ES</b> ( <i>harmonizace právních předpisů členských států</i> ) <b>Směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU</b> ( <i>RoHS = omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních</i> )
---	---

Rok umístění CE: **2012**

Zkušební protokol: č. **324 / 2012** ze dne **9. 11. 2012**, vydal:  
Laboratoře **nkt cables Vrchlabí**  
**543 14 Vrchlabí, Českých bratří 509**

Poznámky: **Výrobek je vhodný jako propojovací silový vodič pro pevné uložení (v rozváděcích, instalačních trubkách a lištách apod., je možné i uložení do země).**  
**Rozsah provozních teplot (-15 ÷ +70) °C.**  
*V případě uložení do země je vodič určen jen pro detekční a signální účely, nesmí sloužit pro přenos silové energie.*

Místo a datum vydání Prohlášení:  
Časové omezení platnosti Prohlášení:  
Jméno, funkce a podpis pověřené osoby:

Vrchlabí, 4. 12. 2013  
(není)  
Jiří Erben, referent jakosti